

BUDOWA ŚWIETLICY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej
2. Budowa nowej instalacji elektrycznej
 - pomieszczenie Nr „1” :
 - oprawy sufitowe LED – 2 szt. z łącznikiem dwubiegunowym o mocy 70 – 100 Wat
 - gniazda natynkowe podwójne – 6 szt.
 - wentylator wyciągowy – 2 szt.
 - pomieszczenie Nr „2” :
 - oprawa sufitowa LED 2 szt. z łącznikiem jednobiegunowym o mocy 40 – 50 Wat
 - gniazda natynkowe podwójne – 3 szt.
 - wentylator wyciągowy – 1 szt.
 - pomieszczenie Nr „3” :
 - oprawa sufitowa LED 1 szt. z łącznikiem jednobiegunowym o mocy 40 – 50 Wat
 - gniazda natynkowe hermetyczne podwójne – 2 szt.
 - wentylator wyciągowy – 1 szt.
 - pomieszczenie Nr „4”:
 - oprawa łazienkowa sufitowa LED 1 szt. z łącznikiem jednobiegunowym o mocy 40 – 50 Wat
 - gniazda natynkowe hermetyczne podwójne – 2 szt.
 - wentylator wyciągowy – 1 szt. włączany z oprawą sufitową
 - pomieszczenie Nr „5”:
 - oprawa sufitowa LED 1 szt. z łącznikiem jednobiegunowym o mocy 40 – 50 Wat
- 3.

Materiały z rozbiórki Wykonawca utylizuje we własnym zakresie.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Kostomłotach
21-509 Kodeń

ADMINISTRATOR

Stanisław Kepka